		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(63)2.01	Tavle - tavlemateriel	2010-401	

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

Teknikrum

Konstruktionsbeskrivelse

Materialebeskrivelse



33.03430.102281	1	STK	AFDÆKNING PRAGMA L 2R 24M HVID	33.03430.243717	3	STK	AUTOMATSIKRING C 13A 1P 6KA
33.03430.135753	1	STK	JORDKLEMME 4 POL.	33.03430.243779	2	STK	AUTOMATSIKRING C 13A 3P 6KA
33.03430.135784	1	STK	KLEMRÆKKE 11X6MM2+11X10MM2	40.08190.077136	8	STK	GENNEMGANGSKLEM. ZDU2,5/4AN
33.03430.135876	1	STK	DÆKSEL BLÅ T/ 16-32P KLEMME	40.08190.123680	1	STK	LASKE 2P ZQV 2,5/2 160886
33.03430.148036	1	STK	SLØJFESK. 3P T/18 AFB. 54 MODUL	40.08190.181314	2	STK	ENDEVINKEL EW35
33.03430.148876	1	SÆT	ENDESTYKKE +AFD. T/3+4P.(40STK)	40.08190.190927	1	STK	ENDEPLADE ZAP/TW3 160880
33.03430.159575	1	STK	KONTAKTOR 2P 16A 230VAC DIN	57.03302.123440	1	STK	MÅLERTAVLE UM-S F STIKBEN HVID
33.03430.235132	1	STK	HPFI-AFB. 40/0,03/3P+N	57.05152.522909	4	MTR	LEDNING 1X6 H07V2-K, SORT 100SP
33.03430.243502	1	STK	AUTOMATSIKRING C 16A 3P 6KA				

Leverandør:


Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, tlf.: +45 76 96 12 00

Den samlede forventede levetid

20 År

Den overordnede mængde

som skema

		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(63)2.01	Tavle - tavlemateriel	2010-401	

Besigtigelsesanvisning

God idé at teste HFI-afbryderen ved vintertid

Det er vigtigt at afprøve sin HFI- eller HPFI-afbryder et par gange om året. En god huskeregel er, at man skal teste den, når vi går over til henholdsvis vinter- og sommertid. Når man afbryder en HFI-/HPFI-afbryder, slukkes der for strømmen i hele huset og dermed også

for videoen og de elektriske ure. Derfor er det oplagt at teste HFI-/HPFI-afbryderen, når man alligevel skal justere disse apparater ved overgangen fra sommer-til vintertid og omvendt. Hvis en HFI- eller HPFI-afbryder ikke kobler ud, når man trykker på prøveknappen, så skal man kontakte en autoriseret elinstallatør.

Vedligeholdelsesanvisning

Støvflejrning: Støvsugning foretages med blødt mundstykke.

Tilsmudsning: Aftørres med en fugtig klud, evt. opvredet i en let sulfoopløsning.

Kemisk rengøring kan ikke anbefales.

Besigtigelsesaktiviteter

- Tidspunkt for første besigtigelse: 2013
- Besigtigelsesinterval : 2 gange årlig
- Mængde:
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Bruger

Vedligeholdelsesaktiviteter

Udskiftningsaktiviteter

Henvisning: <http://www1.lk.dk/katalog.jhtml> <http://www.ecatalogue.schneider-electric.dk/GroupList.aspx?navoption=1>